

АКТ

приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

от « 30 » мая 2016г.

Организация МБУ ЦРМ „Молодежная галактика“

Комиссия в составе:

Макарова С.Н. Председатель комиссии, заместитель главы администрации городского округа Красноуральск

Васильева М.А. Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «горУО».

Члены комиссии

Попова О.Б. Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя тура (по согласованию)

Чистяков Д.В. Начальник ОНД го Кушва, го В.-Тура, го Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Огурцов А.С. Начальник ОМВД России по г. Красноуральску

Виноградов Д.О. Начальник ОГИБДД ОМВД по г. Красноуральску

Самочерных Э.А. И.о. начальника отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск

Лупынин В.С. Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»

Алкарева С.М. Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», внештатный технический инспектор городской профсоюзной организации

Хоменкова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации работников образования

Тундаева О. А. Председатель ТКДН и ЗП

**Произвела приемку оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей:**

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу:

г. Красноуральск, ул. 40 лет Октября - 7

14. Вместимость в смену 1 см. - 30 чел.

14. Количество смен 1

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений

3 помещения готовы к эксплуатации

5. Наличие и готовность к работе источников водоснабжения и канализации

исправны, готовы

6. Медицинское обслуживание:

Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)

нет

Наличие медицинского оборудования —

Аптечка имеется

Медицинское обслуживание по договору (приказу) \_\_\_\_\_

7. Организация питания:

1) Пищеблок: число мест в обеденном зале \_\_\_\_\_, площадь на одно посадочное место \_\_\_\_\_, обеспеченность мебелью \_\_\_\_\_, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным, ванным, раковинам, \_\_\_\_\_ обеспеченность электрокипятильником \_\_\_\_\_, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой \_\_\_\_\_, наличие и исправность холодильного оборудования \_\_\_\_\_, условия хранения продуктов \_\_\_\_\_, готовность пищеблока к эксплуатации \_\_\_\_\_;

2) Форма организации питания по договору с МАУ "Комбинат школьного питания"

8. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлет.

9. Сооружение для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, соответствие) \_\_\_\_\_

10. Наличие и состояние игрового оборудования имеется

11. Обеспеченность жестким инвентарем имеется, мягким инвентарем \_\_\_\_\_, санитарной одеждой \_\_\_\_\_, наличие моющих и дезинфицирующих средств \_\_\_\_\_

12. Укомплектованность штата (количество) педагогов – воспитателей 2, инструкторов по физической культуре \_\_\_\_\_, административно – хозяйственного и обслуживающего персонала \_\_\_\_\_, пищеблока \_\_\_\_\_, медицинского персонала \_\_\_\_\_.

13. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) с ООО "Арсенал" № 233 от 01.01.2016г.

14. Заключение комиссии : МБУ ЦРМ "Молодежная гимназия"  
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при  
10706 к работе в летний период 2016 года.

Подписи членов комиссии:  
Макарова С.Н.



Васильева М.А.

Члены комиссии  
Попова О.Б.

исполнено от 27.05.16г № 02-06-12-1593

Чистяков Д.В.

акт от 19.05.16г

Огурцов А.С.

Виноградов Д.О.

Самозорная ЭА

Лупынин В.С.

Алкарева С.М.

Хоменкова Н.А.

Тундаева О.А.

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Свердловской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**т. (343) 251-05-33 ф. (343) 251-05-33 E-mail: oogpp-ugpp@mail.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск**  
(наименование органа государственного надзора)

**г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru**  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Кушва

« 19 » мая 20 16 г.

16 ч. 40 мин.

(время составления акта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_**

Заместителем главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору Волковым С.А.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 16 ч. 00 мин. « 19 » мая 2016 г. по 16 ч. 40 мин. « 19 » мая 2016 г. проведено обследование документов, помещений объекта Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детско-подростковых и молодежных клубов "Молодежная галактика", клуб «Солнышко»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного по адресу: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 40 лет октября 7,  
совместно с директором Муниципальное бюджетное учреждение Объединение детско-подростковых и молодежных клубов "Молодежная галактика" Скрыльникова Анной Юрьевной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объект расположен в пятиэтажном многоквартирном жилом доме.. Функциональное назначение объекта – Ф 4.1. Отопление – центральное от котельной города, вентиляция – естественная, электроснабжение 220 В.

Здание II степени огнестойкости, самонесущие стены - кирпич, перекрытия – железобетонные плиты.

Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии. Режимные мероприятия выполняются в полном объеме.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) В ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности способствующих возникновению и дальнейшему распространению пожара, создающих угрозу жизни и здоровья людей не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен (а):

директор МБУ ОДПМК Скрыльникова Анна Юрьевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, или законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 19 » мая 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

директор МБУ ОДПМК Скрыльникова Анна Юрьевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

помещения директор МБУ ОДПМК, соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 19 » мая 2016 г.

Обследование проводили:

Заместитель главного государственного инспектора  
Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск  
по пожарному надзору Волков С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » мая 2016 г.

М.Л.П.

(подпись)